

性能規格評定書摘要本內容

法人、公司或商號 名稱	翰可國際股份有限公司	
評定對象資料	產品名稱 (型號)	PVC 耐燃一級板
	產品種類	裝修耐燃材料
	主要材料或構件	<p>1. 材料概述：耐燃一級之 PVC 耐燃一級板。</p> <p>2. 材料之形狀及尺寸：</p> <p>(1) 形狀：平板。</p> <p>(2) 表面形狀：平滑。</p> <p>(3) 厚度：4.1mm (測試報告提供)。</p> <p>(4) 申請人提供之產品厚度規格：4.1±0.3mm。</p> <p>3. 主要構成材料：</p> <p>(1) 製造商：翰可國際股份有限公司。</p> <p>(2) 製備方式：貼合成型。</p> <p>(3) 表面材：PVC 膜，厚度 0.16mm。</p> <p>(4) 基材：矽酸鈣板 1.0FK。</p> <p>(5) 接著劑：EVA 乳膠，塗布量 110g/m²。</p> <div data-bbox="678 1176 1300 1422" style="text-align: center;"> <p>PVC 膜 0.16 mm</p> <p>EVA 乳膠， 塗布量 110 g/m²</p> <p>矽酸鈣板 1.0FK</p> <p>4.1±0.3mm</p> <p>縱剖面圖</p> </div>
評定內容	<p>1. 本案業經本中心出具中華民國 113 年 1 月 30 日性能規格評定書 (評定書編號：TABC (防火) - 112FA092C) 評定通過，爰依該評定報告書內容予以認可。</p> <p>2. 本案產品依性能規格評定書判定，適用於建築技術規則建築設計施工編第 1 條第 28 款及第 88 條規定之耐燃一級材料。</p> <p>3. 本案有效期限至中華民國 116 年 1 月 29 日止，申請人如為延續原認可內容之有效期限，應於到期前 4 個月內再向本中心申請評定延續，並於到期前 3 個月內再向本中心申請認可延續。</p>	
注意事項	<p>1. 使用注意事項：</p> <p>(1) 本案產品後續於建築物室內裝修時，其試驗表面材 (PVC 膜，厚度 0.16mm) 須朝室內暴露側裝修。</p>	